頁碼 Pág. n.: 1/1
文件編號 Inf. n.: 584/DT/2002
日期 Data: 05 / 07 / 2002

澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
消防局
Corpo de Bombeiros

於 01/07/2002
技術廳廳長
總區長

意見書

事由：申請『SRI』手提滅火筒在澳門使用

參照：進入編號 4167(01/07/2002)
享利公司來函 KM0269/02(L001/02/JC) 24/06/2002

就享利公司來函通知本局，關於本局爲其申請 SRI 商標的手提滅火器在澳門地區使用所發出的意見書(06/06/2002,491/DT/2002)中，於商標一欄中將 SRI 誤寫爲 SIR 一事，現將第 491/DT/2002 號意見書第 01 點的內容更正如下：

種類	商標	型號	容量	滅火能力及等級
二氧化碳滅火筒	SRI	FEX 182	2 kg	34B
二氧化碳滅火筒	SRI	FEX 183	5 kg	55B
貯壓式水劑滅火筒	SRI	FEX 101	9 L	13A
貯壓式泡沫滅火筒	SRI	FEX 102	6 L	8A,113B
貯壓式泡沫滅火筒	SRI	FEX 103	9 L	13A,183B
貯壓式乾粉滅火筒	SRI	FEX 104	2 kg	13A,55B
貯壓式乾粉滅火筒	SRI	FEX 105	4 kg	21A,113B
貯壓式乾粉滅火筒	SRI	FEX 106	6 kg	27A,144B
貯壓式乾粉滅火筒	SRI	FEX 107	9 kg	34A,233B

二零零二年七月五日於澳門消防局

研究暨試驗科科長

陳志文
副一等區長